



INSTYTUT NAFTY i GAZU

OIL AND GAS INSTITUTE

PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A

Tel. +48 12 4210033
Internet: www.inig.pl
REGON: 000023136

Fax: +48 12/ 4303885
e-mail: office@inig.pl
NIP: 675-000-12-77

ODDZIAŁ WARSZAWA
PL 01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 25
Telefon: (022) 6321799
Fax: (022) 6326313

ODDZIAŁ KROSNO
PL 38-400 Krosno
ul. Armii Krajowej 3
Telefon: (013) 4368941
Fax: (013) 4367971

OPINIA TECHNICZNA Nr 11/GP-1/2007

Przedmiot opinii

Przepustnice teflonowe centryczne

Typ wyrobu, technologii,
usługi *

T211-A i T214-A DN50 – DN300 PN10/16
T212-A DN300 – DN600 PN10/16

Zleceniodawca

„EBRO –ARMATUREN”
Oddział w Polsce,
01-904 WARSZAWA
ul. Bajana 3

Podstawa wydania opinii

Zlecenie z dnia 11.06.2007 – nr.zlec.wewn. 4706/GP.

Kryteria oceny

Specyfikacja techniczna producenta; norma PN-EN 264:1999

Dokumenty wykorzystane
do opracowania opinii

Sprawozdanie z badań typu, katalog wyrobów, atesty materiałowe,
certyfikaty CE, instrukcja montażu i obsługi, badania sprawdzające.

Potwierdzenie zgodności z
kryteriami oceny

Przepustnice spełniają wymagania bezpieczeństwa w zakresie normy
PN-EN 264:1999 „Urządzenia bezpieczeństwa awaryjnego odcinania
w instalacjach paleniskowych na paliwa ciekłe. Wymagania
bezpieczeństwa i badania.”

Autorzy opinii:
(imię i nazwisko)

mgr inż. Janusz Neider

Pieczęć okrągła
INiG



**Kierownik
Zakładu**

Kierownik Zakładu
Przesyłania i Dystrybucji Gazu

dr inż. Aleksander Kuśpa

(pieczęćka imienna)

**Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu**

DYREKTOR
Instytutu Nafty i Gazu

Maria Ciechanowska

Kraków dnia 12.10.2007r

1. Opinia techniczna dotyczy konkretnego wyrobu
2. Opinia nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu na rynku
3. Integralną częścią opinii jest raport z badań, z oceny dokumentacji technicznej lub z oglądu

* niepotrzebne skreślić