



Productcertificaat K107372/01

Uitgegeven 2021-05-01

Vervangt -

Pagina 1 van 2

Vlinderkleppen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

EBRO Armaturen Gebr. Bröer GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K602 " Afsluiters, regelkleppen en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en - distributiesystemen" **d.d. 2018-09-04**

die de eisen uit:

NEN-EN 1074-2: " Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2: Blokafsluiters": 2000

omvat.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

2871180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming
EBRO Armaturen Gebr. Bröer GmbH
Karlstraße 8
58135 HAGEN
Duitsland
Tel. (0) 2331/904-0
info@ebro-armaturen.com
www.ebro-armaturen.com

Vertegenwoordiger
EBRO Valves B.V.
Ronde Tocht 9
1507 CC Zaandam

075- 6127878
info@ebrovalves.nl
www.ebro-armaturen.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Vlinderkleppen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Vlinderkleppen PN 16,

type	model	closing element	DN
Z 011-A	wafer type	rubber lining	$20 \leq DN \leq 600$
Z 014-A	lug type	rubber lining	$20 \leq DN \leq 600$
F012	Double flanged	rubber lining	$50 \leq DN \leq 1200$

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA 

Plaats van het merk: op het huis of aanduidingenplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het huis of aanduidingenplaat;
- · aanduiding materiaal of materialen van de behuizing, op het huis of aanduidingenplaat;
- · nominale maat: "DN ...", op het huis of aanduidingenplaat;
- · nominale werkdruk: "PN ...", op het huis of aanduidingenplaat;
- · aanduiding van jaar van fabricage, op het huis of aanduidingenplaat;
- · aanduiding van het van toepassing zijnde normdeel van de EN1074, op het huis of aanduidingenplaat

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De vlinderkleppen zijn bestemd om, zowel ondergronds als bovengronds, te worden toegepast in drinkwaterleidingen of in leidingen voor het transport van de grondstof voor drinkwater, met een mediumtemperatuur van ten hoogste 30 °C. Zij hebben een open- dichtfunctie en zijn geen regelorgaan.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- EBRO Armaturen Gebr. Bröer GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.